

«Утверждаю»  
 Директор ООО Теплосети  
 г. Железнодорожный»  
 А.А. Яковлев



АКТ

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

ИПС Калужская И  
 (наименование потребителя и его абонентский номер)  
 по адресу ул. Калужская, д. 11.  
 и проверена комплектность  
 необходимой технической документации, в результате чего установлено:  
 проведена очередная поверка

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с  
 «26» мая 2015 г. по «20» 05 2019 г. в следующем составе оборудования  
 и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и название пломбы
Тепловычисл. ВЧС, т. ТС-400	W 75842	с.л.	пл. N 319 89698 пл. N 319 89699
расход. ТРН Ду 80 (пор. тр. г) N 2099			пл. N 319 89693
			пл. N 319 89694
расход. ТРН Ду 80 (обр. тр. г) N 240		розетка	пл. N 319 89695
			пл. N 319 89696
контр. термометр. сопр. КТ ПТР	W 11198 / 11198А		02879480 пл. N 02879497
расходоим. ТРН Ду 50 (пор.) W 667			пл. N 319 89674
			пл. N 319 89675
расходоим. ТРН Ду 50 (обр.) W 662			пл. N 319 89676
			пл. N 319 89677
контр. термометр. сопр. КТ ПТР	W 10514 / 10514А		пл. N 02879478 пл. N 02879479

ЗВЕ  
 с/о

Узел учета с/о, ЗВЕ в. изм. Тром (розетка)  
 должен передавать в конце розетного м-ца  
 до 28 числа. Билет 8 (495) 522-13-44.

Представитель Территориального  
 Управления Госэнергонадзора РФ

Представитель потребителя

Представитель ООО «Теплосети  
 г. Железнодорожный»

*Александр Грызлов Е.В.*

Представитель монтажной  
 (наладочной) организации

*Иван Федкина ИИ*  
*Иван Марасенкова ИИ*