

"Утверждаю"

Директор ООО "Теплосети"

"Согласовано"

председатель Правления ТСЖ "Колхозная 11"

А.А. Яковлев

Е.В. Грызлов

2013 г.

ГРАФИК планового отпуска тепловой энергии

к договору № 613

Потребитель **ТСЖ "Колхозная 11"**

Колхозная 11

котельная № 7

Месяц	наруж-ного воздуха	Количество тепла (Гкал)					реализация ВСЕГО	тариф	СУММА с НДС 18.00 %
		18 С° отопление	подогрев воды	0 С° вентиляция	Потери				
01	-10.20	195.50	71.97	0.00	0.00	267.47	1217.10	384134.53	
02	-9.20	170.32	65.00	0.00	0.00	235.32	1217.10	337961.40	
03	-4.30	154.60	71.97	0.00	0.00	226.57	1217.10	325394.85	
04	4.40	91.24	68.33	0.00	0.00	159.57	1217.10	229170.93	
05	0.00	0.00	30.98	0.00	0.00	30.98	1217.10	44492.80	
06	0.00	0.00	53.62	0.00	0.00	53.62	1217.10	77007.86	
07	0.00	0.00	55.40	0.00	0.00	55.40	1354.01	88514.34	
08	0.00	0.00	55.40	0.00	0.00	55.40	1354.01	88514.34	
09	0.00	0.00	54.67	0.00	0.00	54.67	1354.01	87348.00	
10	4.30	94.98	70.61	0.00	0.00	165.59	1354.01	264568.41	
11	-1.90	133.51	69.65	0.00	0.00	203.16	1354.01	324595.19	
12	-7.30	175.40	71.97	0.00	0.00	247.37	1354.01	395230.91	
ИТОГО:		1015.55	739.57	0.00	0.00	1755.12		2646933.56	

Q отопл.мах = 428636.00 ккал/час

t° вн. отопл. = 18 С°

Q вентил.мах = 0.00 ккал/час

количество часов вент. = 0

t° вн. вентил. = 0 С°

Q г.в.мах = 0.00 ккал/час

Расход воды = 115.00 л/сутки

ежедневно

Дней работы вентил. в неделю = 0

К-во людей в здании = 293 К-во часов г.в. = 24

Расчет провел _____ /Едакова Л.А.
Наговерко Т.А.
Умникова Ю.В./

телефон для справок 522-44-15

Расчет выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 и "Методикой определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения", утвержденной приказом Госстроя России от 06.05.2000г. № 105.

18.07.2013