

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 15 г.

Название потребителя ТСЖ "Колхозная, 11" Абонент _____
 Адрес потребителя ул. Колхозная, д. 11 Телефон 8-498-304-77-26
 Ответственное лицо Председатель правления Грызлов Е. В.
 Вычислитель ВИС.Т-НС Сер.ном. 75842 Расход под 0.000.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.000.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оC]	tобр [оC]	tп [оC]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
01.07	< 1.38171	59.6	49.7	10.0	94.064	78.978	-0.026	15.112	6.8	6.1	21.93
02.07	< 1.56331	61.3	53.0	10.0	113.961	98.534		15.427	7.8	7.1	24.00
03.07	< 1.59356	61.3	52.6	10.0	112.392	96.992		15.400	7.8	7.1	24.00
04.07	< 1.46782	61.0	52.5	10.0	109.504	95.948		13.556	7.8	7.1	24.00
05.07	< 1.54155	60.8	52.5	10.0	110.110	94.453		15.657	7.7	7.1	24.00
06.07	< 1.54765	60.6	52.0	10.0	108.630	93.314		15.316	7.7	7.1	23.82
07.07	< 1.49811	61.3	52.6	10.0	109.714	96.197		13.517	7.8	7.1	24.00
08.07	< 1.59280	61.5	52.8	10.0	110.425	94.699		15.726	7.7	7.1	24.00
09.07	< 1.56904	60.3	52.0	10.0	110.361	94.005		16.356	7.7	7.1	24.00
10.07	< 1.52377	60.8	52.3	10.0	109.821	94.829		14.992	7.8	7.1	24.00
11.07	< 1.60677	61.6	52.8	10.0	110.445	94.605		15.840	7.7	7.1	24.00
12.07	< 1.62047	61.8	52.6	10.0	108.886	93.430		15.456	7.7	7.1	24.00
13.07	< 1.67160	62.0	52.6	10.0	108.890	92.668		16.222	7.7	7.1	24.00
14.07	< 1.58576	61.5	52.2	10.0	107.954	93.069		14.885	7.7	7.1	24.00
15.07	< 1.52951	61.6	52.4	10.0	107.407	93.752		13.655	7.7	7.1	24.00
16.07	< 1.48156	61.5	52.3	10.0	106.337	93.584		12.753	7.7	7.1	24.00
17.07	< 1.50094	61.3	52.2	10.0	107.234	93.822		13.412	7.7	7.1	24.00
18.07	< 1.55400	61.5	52.4	10.0	108.425	93.955		14.470	7.7	7.1	24.00
19.07	< 1.68029	60.9	52.0	10.0	109.472	91.943		17.529	7.7	7.1	24.00
20.07	< 1.45819	60.8	51.8	10.0	105.707	92.652		13.055	7.7	7.1	23.95
21.07	< 1.56292	61.8	52.7	10.0	109.473	95.224		14.249	7.7	7.0	23.97
22.07	< 1.59569	61.9	52.6	10.0	107.348	92.325		15.023	7.7	7.1	24.00
23.07	< 1.57958	61.9	52.7	10.0	107.721	92.941		14.780	7.7	7.1	24.00
24.07	< 1.52915	61.3	52.4	10.0	107.719	93.449		14.270	7.7	7.1	24.00
25.07	< 1.53503	61.3	52.4	10.0	107.777	93.335		14.442	7.7	7.1	24.00
26.07	< 1.59668	61.1	52.3	10.0	108.300	92.271		16.029	7.7	7.1	24.00
Итого	40.36746	61.2	52.3	10.0	2818.077	2430.974	-0.026	387.129	7.7	7.0	621.67

Тотч.пер. = Tнар + Tмакс + Tэл.пит + Tпроч.ав
 624.00ч = 621.67ч + 0.00ч + 0.00ч + 2.33ч

Т/С ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Tнар [час]
27-07-15 00:00	671.08998	36036.439	28790.026	9171.17
01-07-15 00:00	630.72252	33218.362	26359.052	8549.50
Итого	40.36746	2818.077	2430.974	621.67

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 624.00ч
 Обновление 2.39 01-07-14 18ч НС-М-2.37 / НС-А-2.36 Q=G1(N1-N3)-G2(N2-N3)

27.07.15 Подпись

x/v 23284



